

Protokoll der Verbandsschau vom 16. März 2026

Gemeinde: Mesekehagen
Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 9:25 Uhr
Anzahl Teilnehmer: 10 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	9 Karrendorfer Beek Eine Mitarbeiterin der Succow-Stiftung merkte an, dass Wiesen im Bereich Karrendorf im Jahr 2025 schnell trockenfielen. Der Zustand wurde auf das Schöpfwerk Karrendorf zurückgeführt. Der WBV informierte darüber, dass das Schöpfwerk bereits an der oberen Grenze des möglichen Wasserstandes arbeitet und eine weitere Hebung der Pegel zu Schäden an der Anlage führen. Der Einbau eines Staubauwerkes wurde besprochen. Der WBV wies darauf hin, dass dieser genehmigungspflichtig (UWB) ist und entsprechend geplant werden muss und dass es sich bei der Karrendorfer Beek um ein berichtspflichtiges (WRRL) Gewässer handelt.	Groß Karrendorf	UWB WBV	<input type="checkbox"/>
2.	Das neue LWaKüG M-V wurde besprochen, wobei es um die Übernahme der Deiche durch das STALU VP ging. Der WBV informierte die Gemeinde über den Prozess. Die Gemeinde wünscht die gemeinsame Übergabe zum entsprechenden Zeitpunkt.	Mesekehagen/ Groß Karrendorf	Gemeinde WBV	<input type="checkbox"/>
3.	4 Kowaller Beek / Schöpfwerk Mesekehagen Auf Nachfrage anliegender Landwirte informierte der WBV, dass der Sommerstand-Pegel des Schöpfwerkes Mesekehagen demnächst eingestellt wird.		WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Hein
Protokollführer

Unkenstein
Schauführer